

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr.104/1-AP/AINS din 18.02.2026

Denumire și adresă client: EDIL CALINEȘTI APA CANAL 2021 SRL

Comuna Calinești, Sat Gorganu Nr. 407, Județul Argeș

Comanda nr.: 1936/10.02.2026;

Data primirii probelor: 10.02.2026 Perioada executării încercărilor: 10.02.- 17.02.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

235-AP– apa potabila- retea- Gorganu

Încercări executate: Arsen

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa*	Metoda de încercare
			235-AP		
1	Arsen	µg/L	22.0	10	SR EN ISO 11885:2009

* Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate și adusă la sediul INCD-ECOIND în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transportul probelor au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate clientului.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusă încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND.

Executant: Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina FASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Încercare nr. 104/1-AP/AINS din 18.02.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R1

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr.104/2-AP/AINS din 18.02.2026

Denumire și adresă client: EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 SRL

Comuna Calinesti, Sat Gorganu Nr. 407, Judetul Arges

Comanda nr.: 1936/10.02.2026;

Data primirii probelor: 10.02.2026 Perioada executării încercărilor: 10.02.- 17.02.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

236-AP– apa potabila- retea- Valeni Ciolanesti

Încercări executate: Arsen

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa*	Metoda de încercare
			236-AP		
1	Arsen	µg/L	18.5	10	SR EN ISO 11885:2009

* Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate și adusă la sediul INCD-ECOIND în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transportul probelor au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate clientului.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusă încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND,

Executant: Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deșeuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

12

Raport de Încercare nr. 104/2-AP/AINS din 18.02.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R1

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr.104/3-AP/AINS din 18.02.2026

Denumire și adresă client: EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 SRL

Comuna Calinesti, Sat Gorganu Nr. 407, Judetul Arges

Comanda nr.: 1936/10.02.2026;

Data primirii probelor: 10.02.2026 Perioada executării încercărilor: 10.02.- 17.02.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

237-AP– apa potabila- retea- Vranesti

Încercări executate: Arsen

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa*	Metoda de încercare
			237-AP		
1	Arsen	µg/L	21.2	10	SR EN ISO 11885:2009

* Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate și adusă la sediul INCD-ECOIND în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transportul probelor au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate clientului.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusă încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND.

Executant: Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC



Raport de Încercare nr. 104/3-AP/AINS din 18.02.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R1

„Sfarsit document”